


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2019-116-6-II
Дана: 16. децембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

Градско веће Града Новог Сада на 290. седници од 16. децембра 2019. године, разматрало је одговор на одборничко питање одборника Митковић Негована, постављено на XLVIII седници Скупштине Града Новог Сада од 25. марта 2019. године, припремљен у Градској управи за комуналне послове и тим поводом донело је Закључак број: 352-1/2019-116-6-II од 16. децембра 2019. године, који Вам са одговором на одборничко питање достављамо у прилогу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош В. Вучевић

На основу члана 34. став 8. Пословника Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 64/16 и 49/19) Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Предлога текста одговора на одборничко питање Митковић Негована са XLVIII седнице Скупштине Града Новог Сада, одржане 25. марта 2019. године, на 290. седници одржаној 16. децембра 2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК


I. Утврђује се одговор на одборничко питање Митковић Негована са XLVIII седнице Скупштине Града Новог Сада, одржане 25. марта 2019. године, који је припремљен у Градској управи за комуналне послове.

II. Одговор на одборничко питање Митковић Негована, који чини саставни део овог закључка, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-116-6-II
Дана: 16. децембра 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Одборник у Скупштини Града Новог Сада, Негован Митковић, на XLVIII седници Скупштине Града Новог Сада, одржаној 25. марта 2019. године, поставио је следеће одборничко питање:

„Друго питање постављам Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ или Влади Стојковићу, зато што ту ингеренције нису потпуно јасне ко ће дати одговор. Ради се о Месној заједници „Сајлово“, коју је господин Јакшић мало пре спомињао. Да ли у Месној заједници „Сајлово“ постоји и хидрант постављен на целом Сајлову, изузимајући улицу Руменачки пут, где се налази Месна индустрија Матијевић. Наравно, ту знамо да постоји, али што се тиче целе територије Месне заједнице „Сајлово“, да ли на једном делу постоји хидрант постављен, наравно ради се о води?“

На постављено питање Градска управа за комуналне послове на основу података прибављених од стране Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, сачинила је следећи

ОДГОВОР

Насеље Сајлово нема обезбеђено водоснабдевање легалном јавном водоводном мрежом. Цело насеље се снабдева водом са нелегално изграђених водоводних мрежа (пет са леве и три са десне стране улице Руменачки пут, изграђене од 1997. године до 2007. године), које су повезане преко главних водомера на легално изграђену водоводну мрежу дуж улице Руменачки пут. Предметне мреже су градили сами грађани, без пројектно техничке документације и сагласности надлежних институција, па као такве не задовољавају техничке услове, по питању профила, материјала, потребне водоводне арматуре, потребних протока и притисака и траса извођења. Према томе, на нелегално изграђеним водоводним мрежама не постоје уграђени улични хидранти. Као такве, нелегалне мреже су извор значајних губитака воде због лоших материјала, неприступачних и непознатих траса цевовода. Када се и пронађу процуривања на оваквим мрежама њихово санирање је отежано, због власника приватних парцела кроз које цевоводи пролазе, који врло често нису расположени за сарадњу нити дозвољавају раскопавање у својим двориштима. Корисници потрошњу плаћају према својим привремено евидентираним кућним водомерима (контролни водомери повезани на нелегалне мреже спојене на горе наведене главне водомере). Разлика између укупно испоручене количине воде за цело насеље и збира фактурисане воде са појединачних контролних водомера је значајна (до 50%) и иде на терет Предузећа, јер не постоји законски основ да се ова количина изгубљене воде фактурише корисницима.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад одговара за санитарну исправност воде и притиска у мрежи и техничку исправност водоводне мреже и објеката (хидраната) до главног водомера, а све иза главног водомера (нелегална мрежа са нелегалним прикључцима) се третира као кућна инсталација за чију исправност и одржавање одговарају привремени корисници.

Напомињемо да је Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, планирано извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), којим ће се изградити водоводна мрежа у дужини од 6.000 метара, те ће део наведених проблема бити решен.



В. Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић