

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 35-474/2019-II
Дана: 07. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), са Извештајем Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), пре излагања на јавни увид, Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) и Закључком Комисије за планове број V-35-474/19 од 13.02.2020.године, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 35-474/2019-II од 07. октобра 2020. године, с молбом да се Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић
Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 7. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19) Градско веће Града Новог Сада на 7. седници одржаној 07. октобра 2020. године, поводом разматрања Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), са Извештајем Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), пре излагања на јавни увид, Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) и Закључком Комисије за планове број V-35-474/19 од 13.02.2020. године, и предлаже да Скупштина, након разматрања, донесе одлуку у предложеном тексту и закључи :

" 1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), пре излагања на јавни увид са 59. седнице од 20.08.2019. године, Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) са 78. (јавне) седнице Комисије за планове од 16.01.2020. године и Закључак Комисије за планове са 83. седнице одржане 13.02.2020. године.

2. Закључак са Одлуком и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове."

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела, одређује се :

- Милован Амиџић, члан Градског већа Града Новог Сада,


а за повереника :

- Дејан Михајловић, вд начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број : 35-474/2019-II
Дана : 07. октобра 2020. године
Н О В И С А Д

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019-507
6. децембар 2019. године
НОВИ САД

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА**


ПРЕДМЕТ: Мишљење на текст припремљен за нацрт одлуке о изменама и допунама
Плана генералне регулације насељеног места Буковац
(због промене ширине коридора далековода 110 kV)

У Градској управи за прописе размотрен је текст припремљен за нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

Градска управа нема примедбе у погледу његове сагласности са Законом, као и у погледу систематике, правне технике и терминолошке уједначености текста.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 09/20), и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници _____ године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/19) мења се и допуњује **ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 44/15 и 50/17) (у даљем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Буковац и КО Петроварадин унутар описаних граница.

Локалитет 1 (заштитни појас далековода 110 kV број 124/1 ТС Нови Сад I – ТС Рума I), површине 4,64 ha, у КО Буковац, дефинисан је координатама преломних тачака:

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА		
Број	Y [m]	X [m]
1	7412811,76	5006927,07
2	7413053,01	5006868,14
3	7413309,30	5006803,07
4	7413591,61	5006727,97
5	7413591,95	5006724,39
6	7413579,44	5006727,02
7	7413563,32	5006730,57
8	7413561,48	5006712,27
9	7413562,29	5006700,93
10	7413564,04	5006683,40
11	7413550,33	5006678,94
12	7413294,70	5006746,93

13	7413038,99	5006811,86
14	7412776,94	5006875,87
15	7412763,14	5006879,43
16	7412777,75	5006891,56
17	7412796,43	5006907,94

Локалитет 2 (заштитни појас далековода 35 kV ТС Нови Сад I – ТС Сремски Карловци), површине 1,61 ha, у КО Буковац и КО Петроварадин, дефинисан је координатама преломних тачака:

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА		
Број	Y [m]	X [m]
18	7413081,01	5007308,65
19	7413223,26	5007282,75
20	7413316,71	5007265,59
21	7413428,72	5007245,55
22	7413572,79	5007219,68
23	7413590,28	5007185,27
24	7413591,13	5007183,88
25	7413423,08	5007214,05
26	7413311,01	5007234,11
27	7413217,50	5007251,27
28	7413093,81	5007273,79
29	7413086,83	5007290,58
30	7413083,44	5007302,20

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 6,25 ha.

Члан 2.

У Плану одељак „8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ“, пододељак „8.2. Водна инфраструктура“, у подтачки 8.2.4. Водни услови након последњег става додају се четири нова става који гласе:

"Плански простор припада сливу реке Дунав и водном подручју Дунав. У оквиру планског простора, налазе се потоци који припадају сливу северне падине Фрушке Горе:

На локалитету 1, заштитни појас далековода 110 kV укршта се са Буковачким потоком, стационажа око km 3+640 и потоком Широке ливаде, стационажа око km 0+170.

На локалитету 2, заштитни појас далековода 35 kV укршта се са Буковачким потоком, стационажа око km 3+140.

За планирање садржаја и намене простора у обухвату Плана, у зони водних објеката, уважити следеће услове:

- Дуж обала водотока/потока мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона стаза ширине минимум 5,0 m у грађевинском реону, односно 10,0 m у ванграђевинском реону, за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу није дозвољена изградња надземних објеката (зграде, шахтови, вентили, садити дрвеће, постављати ограда и сл.);

- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације, односно на минималном одстојању од линије експропријације, до 1,0 m, тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0 m у грађевинском, односно 10,0 m у ванграђевинском реону;

- Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0 m испод нивоа терена и мора подносити оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал, а саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе;

- Сигурносну висину далековода на месту укрштања далековода са водотоком/потоком, планирати према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова".

У Плану одељак **„8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ“**, пододељак **„8.3. Енергетска инфраструктура“**, подтачка **„8.3.1. Снабдевање електричном енергијом“** став 3. брише се и додаје се пет ставова који гласе:

„Преко подручја прелазе далековод 110 kV (далековод број 124/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Рума) и далековод 35 kV ТС Нови Сад 1 – ТС Сремски Карловци са својим заштитним коридорима, као и већ поменути двоструки далековод 20 kV. У непосредној близини обухвата плана се налазе још два далековод 110 kV (далековод број 104/6 ТС Инђија – ТС Нови Сад 6 и далековод број 104/7 ТС Нови Сад 1 – ТС Нови Сад 6). Далековод 35 kV ће прећи на рад на 20 kV напонски ниво и задржаће своју трасу. За изградњу објеката у заштитном појасу далековода 35 kV (који износи укупно 32 m за локалитет 2) је потребна сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, огранак „Електродистрибуција Нови Сад“. Огранак далековода 20 kV који се грана према насељу потребно је демонтирати и изградити подземно у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница.

Према плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године у непосредној близини обухвата планског подручја није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре у власништву АД „Електромрежа Србије“ Београд. У постојећим коридорима далековода се могу изводити санације, адаптације и реконструкције због потреба интервенција или ревитализације система.

У случају градње испод или у близини далековода потребна је сагласност АД „Електромрежа Србије“ Београд, при чему важе следећи услови:

- сагласност се даје на елаборат који инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација;
- садржај елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и за време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу важећих закона, правилника и техничких прописа.

Претходно наведени услови важе приликом израде:

- елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода. Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника, а укупно 58 m за локалитет 1;
- елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од електропроводног материјала. Овај утицај на цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода;
- елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове (не треба ако су у питању оптички каблови). Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова.

Утврђују се следећи услови заштите далековода 110 kV:

- у заштитном појасу далековода се могу изводити санације, адаптације и реконструкције далековода и делова система далековода због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система;
- приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се ни на који начин не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;
- испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;
- забрањено је коришћење прескалица и воде у млазу за заливање, уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m проводницима далековода напонског нивоа 110 kV;
- нисконапонске прикључке, телефонске прикључке, прикључке за кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други метални делови (ограде и друго) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала;

- забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода;

- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати;

- делови цевовода кроз који се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напоном;

- минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација од било ког дела стуба далековода износи 12 m.“

У одељку „10. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ после поделеља „10.1. Простори за које је основ за реализацију план генералне регулације“ додаје се нови поделељак „10.2.“ који гласи:

„10.2. Простори за које је основ за реализацију план генералне регулације и план детаљне регулације (дуални режим)

Основ за реализацију на деловима простора за које је утврђена обавеза израде плана детаљне регулације, а који се налазе у зони далековода са заштитним појасом су и план генералне регулације и план детаљне регулације (дуални режим).

Планом генералне регулације утврђен је заштитни појас далековода 110 kV и 35 kV, а све смернице за израду плана детаљне регулације дефинисане су у одељку „13. ПРАВИЛА УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“.

Досадашњи поделељак „10.2. Простори за које је обавезно доношење планова детаљне регулације“ постаје поделељак „10.3. Простори за које је обавезно доношење планова детаљне регулације“, а поделељак „10.3. Простори за које се обавезно израђује урбанистички пројекат“ постаје поделељак „10.4. Простори за које се обавезно израђује урбанистички пројекат“.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Буковац са положајем локалитета обухваћених изменама и допунамаA3
2. План претежне намене земљишта – локалитети 1 и 2.....1:2500
3. План саобраћаја, нивелације, регулације – локалитети 1 и 2.....1:2500
4. План регулације површина јавне намене – локалитети 1 и 21:2500
5. План водне инфраструктуре – локалитети 1 и 21:2500

6. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација
 – локалитети 1 и 21:2500
7. Начин спровођења плана1:5000.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“ и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2 и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 09/20) прописано је да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

Статутом Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) утврђено је да урбанистичке планове доноси Скупштина Града Новог Сада.

Одлуком о изменама и допунама планског документа дефинише се део обухвата планског документа који се мења.

Овлашћења за доношење урбанистичких планова садржана су у члану 35. став 7. Закона о планирању и изградњи и члану 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада.

Одлуку о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/19) донела је Скупштина Града Новог Сада на LII седници 15. јула 2019. године.


Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада је на 59. седници одржаној дана 20. августа 2019. године обавила стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) пре његовог излагања на јавни увид.

Одлуком о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац обухваћена су два локалитета, која се налазе испод заштитне зоне далековода 110 kV (локалитет 1) и далековода 35 kV (локалитет 2) укупне површине 6,25 ha, у Катастарској општини Буковац.

Циљ израде измена и допуна Плана за оба локалитета је преиспитивање важећег планског решења и усклађивање са прописима, који се односе на ширину заштитне зоне далековода тако да се проширују зоне заштите за далеководе 110 kV и 35 kV.

За израду одлуке о изменама и допунама Плана, посебне услове доставили су Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд и ЈВП "Воде Војводине".

ВД НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић





ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

тел: 021/4881-888 централа, кориснички центар 0800/21-21-21 & факс: 021/557-353

ПИБ: 102094162, Матички број: 08761809

www.vodevojvodine.com

E-mail: office@vodevojvodine.com

Број: II-406/ 3 -20

Датум:

ТФ

05.08.2020

На основу надлежности сагласно члану 113, 114 и 119 Закона о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и члана 136 Закона о општем управном поступку поступку (Службени гласник РС, број 18/16 и 95/18), поступајући у управној ствари издавања водне сагласности, ЈВП Воде Војводине доноси:

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ

У Решењу о водној сагласности, број II-469/2-20 од 27.04.2020. године, за Измену и допуну Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), наручиоцу планске документације, Граду Новом Саду, Скупштини Града Новог Сада, исправља се следећа грешка:

Уместо „Документација од значаја за издавање водне сагласности:

- Водни услови број II-935/4-19 од 12.08.2020. године, ЈВП Воде Војводине, Нови Сад
- Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), фебруар 2020. године, ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад
- Нацрт плана генералне регулације Бачке Паланке број Е-15/2015 из марта 2020. године, Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Бачка Паланка
- Извештај о обављеном јавном увиду, број V-35-474/19 од 16.01.2020. године, Комисија за планове”

треба да стоји:

„Документација од значаја за издавање водне сагласности:

- Водни услови број II-935/4-19 од 12.08.2020. године, ЈВП Воде Војводине, Нови Сад
- Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), фебруар 2020. године, ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад
- Извештај о обављеном јавном увиду, број V-35-474/19 од 16.01.2020. године, Комисија за планове”

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приликом писања Решења о водној сагласности, број II-469/2-20 од 27.04.2020. године, поткрала се грешка наведена у диспозитиву. Како се ради о техничкој грешци насталој приликом куцања, на основу члана 144. тачка 1 Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 144. тачка 2 истог Закона, решење о исправци грешке почиње да производи правно дејство од када и решење које се исправља.

Правна поука: Против решења може се изјавити жалба министру пољопривреде, шумарстава и водопривреде, у року од 15 дана од дана достављања решења, путем ЈВП Воде Војводине Нови Сад.



Доставити:

1. Граду Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада путем ЈП Урбанизам Земаљски урбанизам, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/ III
2. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а
3. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Водна инспекција, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
4. Водној књизи
5. Архиви

**ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД**

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

тел: 021/4881-888 централа, кориснички центар 0800/21-21-21 & факс: 021/557-353

ПИБ: 102094162. Матични број: 08761809

www.vodevojvodine.com

E-mail: office@vodevojvodine.com

Број: II-406/2-20

Датум:

ТФ

01 JUL 2020

На основу члана 119. став 3. Закона о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) у вези са чланом 16. Закона о општем управном поступку (Службени лист РС, број 18/16), поступајући по Захтеву број 485/20 од 28.02.2020. године, ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/ III, у име Града Новог Сада, Скупштини Града Новог Сада, у управној ствари издавања водне сагласности, Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине доноси

**РЕШЕЊЕ
О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ**

"УРБАНИЗАМ"		
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III		
ДАТУМ 03. 06. 2020		
Бр. јед.	Број	Прилог
	485/20	

Издаје се водна сагласност наручиоцу планске документације, Граду Новом Саду, Скупштини Града Новог Сада, за Измену и допуну Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), под следећим условима:

Водном сагласношћу утврђује се да је техничка документација за објекте, радове и планска документа урађена у складу са издатим водним условима, према члану 119. Закона о водама, и то:

1. Решење о водној сагласности се даје ради усвајања планског документа.
2. Активности које су дате планским документом реализовати на начин којим ће се обезбедити потпуна заштита водног добра у обухвату Плана, одн. стабилност водног режима и водних објеката у условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од загађења.
3. За израду техничке документације за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката и извођење радова у оквиру обухвата Плана, прибавити водна акта у складу са Законом о водама и законом који регулише планирање и изградњу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пред овим предузећем води се поступак, покренут по захтеву ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/ III, у име Града Новог Сада, Скупштини Града Новог Сада, у управној ствари издавања водне сагласности за Измену и допуну Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

Предмет је примљен 02.03.2020. године и заведен под бројем II-406/1-20.

Документација од значаја за издавање водне сагласности:

- Водни услови број II-935/4-19 од 12.08.2020. године, ЈВП Воде Војводине, Нови Сад

- Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), фебруар 2020. године, ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад
- Нацрт плана генералне регулације Бачке Паланке број Е-15/2015 из марта 2020. године, Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Бачка Паланка
- Извештај о обављеном јавном увиду, број V-35-474/19 од 16.01.2020. године, Комисија за планове

На основу наведене документације, констатује се следеће:

На основу члана 117. Закона о водама, предметни план припада типу број 20) израда урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички план) планова.

Предмет водне сагласности је Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), чији је наручилац Град Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада.

Разматрајући поднети Захтев са прилогом, закључено је да Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), у свему поштује Водне услове број I-. године, издате од стране ЈВП Воде Војводине, Нови Сад.

ЈВП Воде Војводине Нови Сад, у оквиру својих надлежности, донело је Решење о водној дозволи под условима наведеним у диспозитиву, у складу са одредбама члана 99, 100, 112, 114, 122-127, 139. и 160. Закона о водама.

Решење је уведено у Уписник водних дозвола ЈВП Воде Војводине за водно подручје Дунав под бројем 70/20 од 01.06.2020. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Службени гласник РС, број 86/10).

Упутство о правном средству: Против решења може се изјавити жалба министру пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана пријема решења, путем ЈВП Воде Војводине Нови Сад.



Доставити:

1. Граду Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада путем ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/ III
2. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а
3. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Водна инспекција, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
4. Водној књизи
5. Архиви



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

тел: 021/4881-888 централа, 557-390 & факс: 021/557-353

ПИБ: 102094162

e-mail: office@vodevojvodine.co.rs, office@vodevojvodine.com

Број: II-935/ 4 -19

Датум:

ТФ

12 AUG 2019

На основу члана 117. и 118. став 2 Закона о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), поступајући по Захтеву ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III, број 1908/19 од 25.07.2019. године, примљен 25.07.2019. године и заведен под бројем II-935/1-19, у име Града Новог Сада, за издавање водних услова за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац, Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Издају се водни услови у поступку израде планске документације Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110kV).

Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, изградњи објеката и извођењу других радова који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине и то:

1. Планску документацију урадити у складу са планском документацијом вишег реда, важећим прописима и нормативима за планска решења и обезбедити поштовање прописа који регулишу потпуну заштиту водног режима и водних објеката у условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од загађења, уз усклађивање планираних објеката с постојећим водним објектима и хидромелиорационим уређењем предметног подручја.
- 1.2. Техничку документацију израдити у складу с важећим законима и подзаконским актима:
 - Закон о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18)
 - Уредба о класификацији вода (Службени гласник СРС, број 5/68)
 - Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/11, 48/12 и 1/16)
- 2.2. При избору планског решења, уважити следеће хидрографске податке карактеристичне за простор у обухвату Плана:
 - Плански простор припада сливу реке Дунав и водном подручју Дунав.
 - У оквиру планског простора, налазе се потоци који припадају сливу северне падине Фрушке Горе:
На локалитету 1, заштитни појас далековода 110kV укршта се са Буковачким потоком, стационажа око km 3+640 и потоком Широке ливаде, стационажа око km 0+170.
На локалитету 2, заштитни појас далековода 35kV укршта се са Буковачким потоком, стационажа око km 3+140.
3. За планирање садржаја и намене простора у обухвату Плана, у зони водних објеката, уважити следеће услове:
- 3.1. Дуж обала водотока/потока мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона стаза ширине минимум 5,0m у грађевинском реону, односно 10,0 m у

- ванграђевинском реону, за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу није дозвољена изградња надземних објеката (зграде, шахтови, вентили, садити дрвеће, постављати ограда и сл.).
- 3.2. У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације, односно на минималном одстојању од линије експропријације, до 1,0m, тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0m у грађевинском, одн. 10,0m у ванграђевинском реону.
- 3.3. Подземна инфраструктура мора бити уколана минимум 1,0m испод нивоа терена и мора подносити оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал, а саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе.
- 3.4. Сигурносну висину далековода на месту укрштања далековода са водотоком/потоком, планирати према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова.
4. У случају израде техничке документације за изградњу објеката у обухвату Плана, потребно је од овог предузећа прибавити мишљење у поступку издавања водних услова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства или водне услове за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, према Закону о водама.
5. По завршетку израде планске документације, а пре излагања на јавни увид, братити се овом предузећу са захтевом за издавање водне сагласности и са приложеним извештајем о стручној контроли планског документа, у складу са прописима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III, у име Града Новог Сада, обратило се овом предузећу захтевом број 1908/19 од 25.07.2019. године, примљен 25.07.2019. године за издавање водних услова за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац. Предмет је примљен 25.07.2019. године и заведен под бројем II-935/1-19.

Документација достављена уз Захтев:

- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац
- Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица - Елаборат за рани јавни увид
- Графички прилог

У поступку обраде предмета, прибављено је мишљење:

- Број 02-5/116-2 од 30.07.2019. године, ВД Шајкашка ДОО, Нови Сад

На основу наведене документације, констатовано је следеће:

На основу члана 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 20) израда урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички план) планова.

Предмет водних услова је израда планске документације – Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац.

Разлог за израду Измена и допуна Плана је промена ширине коридора далековода 110kV.

Водни услови уведени су у уписник водних услова ЈВП Воде Војводине за водно подручје Дунав под

редним бројем 846/19 од 12.08.2019. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Службени гласник РС, број 86/10).

Slavko Vrndžić
100059542-29
08960820079

Digitally signed by Slavko
Vrndžić
100059542-2908960820079
Date: 2019.08.12 11:06:56
+02'00'

ДИРЕКТОР

Славко Врнџић, дипл. инж. грађ.

Доставити:

1. Град Нови Сад
2. ЈП Урбанизам Завод за урбанизам, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III
3. ВД Шајкашка ДОО, Нови Сад, Београдски кеј 7
4. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а
5. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Водна инспекција, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
6. Водној књизи
7. Архиви

На основу члана 27. став 2. тачка 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19),

ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ЈЕ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ (због промене ширине коридора далековода 110 kV):

- ПРИПРЕМЉЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДА ЈЕ

- ПРИПРЕМЉЕН И УСКЛАЂЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ.



ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

Владимир Марковић, дипл.инж.ел.

У Новом Саду, 07.09.2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-474/19
Дана: 20. 08. 2019. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ
(ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV)
ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД

Стручна контрола Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), обављена је на 59. седници Комисије за планове одржаној 20.08.2019. године, са почетком у 09,00 часова, у згради Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем спрату.

59. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Нада Милић, секретар Комисије, Васо Кресовић, Антонио Сандики и Радосав Шћепановић, чланови Комисије за планове.

Седници су присуствовали и представници ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Градске управе за заштиту животне средине, Градске управе за урбанизам и грађевинске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, као обрађивача плана, Комисија је констатовала следеће :

Да је Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), усвојена је на LII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 15. јула 2019. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 35/19) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац на животну средину.

У складу са чланом 51б Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) примењује се скраћени поступак измена и допуна планског документа који подразумева да се не спроводи поступак раног јавног увида, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) израдило је ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Да је текст за Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).

На 59. седници, одржаној 20. августа 2019. године, Комисија за планове разматрала је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) и том приликом дала позитивно мишљење на исти.

Након усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) може се упутити у даљи поступак доношења, у складу са чл. 50. и 51б Закона о планирању и изградњи изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).

Извештај доставити:

1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4. Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине
5. Архиви

Секретар Комисије

Нада Милић, дипл.инж.арх.

Председник Комисије

Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.



В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

Дејан Михајловић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-474/19
Дана: 16. 01. 2020. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БУКОВАЦ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА
110 kV)

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 78. (јавној) седници која је одржана дана 16.01.2020. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у плавој сали на I спрату, са почетком у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

78. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Антонио Сандики, Радосав Шћепановић и Васо Кресовић чланови Комисије и Нада Милић, секретар и члан Комисије за планове.

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) усвојена је на LII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 15. јула 2019. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 35/19) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац на животну средину.

У складу са чланом 51б Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) примењује се скраћени поступак измена и допуна планског документа који подразумева да се не спроводи поступак раног јавног увида, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) израдило је ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Стручну контролу Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), Комисија за планове извршила је на 59. седници одржаној 20.08.2019. године и том приликом дала позитивно мишљење на исти.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), изложен је на јавни увид у периоду од 26. децембра 2019. године до 09. јануара 2020. године (чије је оглашавање објављено у листу

"Дневник" од 26. децембра 2019. године). У току јавног увида није било примедби што је обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Јавна презентација Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) одржана је 30.12.2019.године у просторијама Месне заједнице „Буковац“, Карађорђева 76 у Буковцу (чије је оглашавање објављено у листу "Дневник" од 26. децембра 2019. године).


Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 78. (јавној) седници, одржаној 16.01. 2020. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 26.12.2019. године заједно са текстом оглашавања јавног увида) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да у току јавног увида није поднета ни једна примедба на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана на надлежно поступање.

Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.

В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове




Дејан Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. Васо Кресовић, дипл.инж.арх. 

2. Антонио Сандики, дипл.инж.маш. 

3. Нада Милић, дипл.инж.арх.-мастер 

4. Радосав Шћепановић, дипл. инж. арх. 



ЈП "УРБАНИЗАМ"
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3/III

Телефон: +381 21 48-02-189, Факс: +381 21 455-395

E-mail: office@nsurbanizam.rs

www.nsurbanizam.rs

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеном јавном увиду

у Нацрт Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

Градоначелник Града Новог Сада донео је дана 18.12.2019. године, закључак број: 35-474/2019-II, да се утврђује Нацрт Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), и излаже на јавни увид у трајању од 15 дана и то од 26. децембра 2019. године до 9. јануара 2020. године, сваког радног дана, у холу зграде ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у времену од 9,00 до 14,00 часова, као и у просторијама Месне заједнице "Буковац", Буковац, Улица Карађорђева 76 и Месне заједнице "Петроварадин", Петроварадин, Улица Чајковског 1а.

У остављеном року за достављање примедби, предлога и сугестија није било примедби, предлога и сугестија.



Директор:

Бранко Миладиновић, дипл. инж. арх.

ПИБ: 100237773

текући рачун: ** Банка Интеса: 160-923824-88

матикон број: 08113700

** Банка Поштанска штедионица: 200-2632220102934-31

шифра делатности: 7111

*** АНК банка: 105-32656-98

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 83. седници одржаној 13.02.2020. године, поводом разматрања накнадно исходованих услова ЈВП „Воде Војводине“ на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) доноси посебан

ЗАКЉУЧАК

Комисија за планове је сагласна да се Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV) коригује у складу са накнадно исходованим условима ЈВП „Воде Војводине“.

Комисија за планове је сагласна да се, након корекција, Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), може упутити у даљи поступак доношења.

Закључак доставити :

- Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
- ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
- Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број : V-35-474/19
Дана: 13. 02. 2020. године
Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.

